



認定番号 2509-001001-14

認定合格証

壁つなぎ用金具
A-1000

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 9月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2509-001001-1402

発行日：2025年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-1000 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付
労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2025年9月9日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

500kN 万能試験機 UH-F500kN

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	36.30	36.87	37.20	37.82	36.10	36.85
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	14.43	15.19	13.02	15.82	13.70	14.43
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし