



認定番号 2404-001001-56

認定合格証

親綱支柱(第2種)
A-50


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年4月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2404-001001-5601

発行日：2024年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 栗田 康夫



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 親綱支柱（第2種） A-50 6本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器」
- 試験実施日 2024年4月11日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

落下阻止性能試験

供試体組 No.	1		2		3	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6
脱落の有無	無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下	可		可		可	
変形角度が45度以下	可	可	可	可	可	可
認定基準による値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと 親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと				
	垂下量	支柱固定ジグの上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること				
	変形角度	親綱支柱の変形角度が45度以下であること				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし