



認定番号 2109-00101-19

認定合格証

緊結金具



O-2M兼用直交

O-2M兼用自在


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年9月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2109-00101-1901

発行日：2021年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 1 申請者 岡部株式会社
- 2 工場名 久喜工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結金具（兼用直交型） O-2M兼用直交 10個
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（昭和56年12月25日付労働省告示第103号）第6章緊結金具
- 5 試験実施日 2021年9月7日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
荷重 0~9.81kNにおける ローラーの中心間の 距離の変化量[mm]	縮付けトルク 3.43kN・cm		4.8	4.7	5.9		5.7		6.0		—	
	縮付けトルク 4.41kN・cm		4.6	4.3	4.4		5.4		6.8		—	
強度 [kN]	17.3		18.0		17.3		17.9		16.1		17.3	
厚生労働大臣規格による値	変化量		10mm 以下									
	強度		強度14.7 kN 以上					平均値 15.7 kN以上				

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし