



認定番号 2109-00101-19

# 認定合格証

緊結金具

○-2M兼用直交




○-2M兼用自在

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年9月30日

岡部株式会社 殿  
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男






試験番号 2109-00101-1902

発行日：2021年9月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 藤澤 康明



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具（兼用自在型） O-2M兼用自在 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（昭和56年12月25日付労働省告示第103号）第6章緊結金具
- 試験実施日 2021年9月7日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

### (1) 構造

規格第65条に適合している。

### (2) 強度等

規格第66条に適合している。

#### 引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0.49~7.35kNにおける ローラーの中心間の 距離の変化量[mm]	縮付けトルク 3.43kN・cm		5.7	5.5	5.2	6.7	6.4	—		—	
	縮付けトルク 4.41kN・cm		4.7	4.3	4.4	5.3	5.2	—		—	
強度 [kN]	16.94		16.61		17.11		16.72		16.39		16.7
厚生労働大臣規格による値	変化量		10mm 以下								
	強度		強度9.81 kN 以上				平均値 10.8 kN以上				

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

### (3) 表示

規格第67条に適合している。

### 8 特記事項

特になし