



認定番号 2402-001045-22

# 認定合格証

つりチェーン  
0-2Y


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 2月29日

岡部株式会社 殿  
(京葉製鎖(株) 横芝工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2402-001045-2201

発行日: 2024年2月29日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮工業会  
会長 豊 隆 幸



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 京葉製鎖(株) 横芝工場
- 種類、型式及び数量 つりチェーン O-2Y 5本
- 適用規格・基準 つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格(昭和56年12月26日付労働省告示第104号) 第1章つりチェーン
- 試験実施日 2024年2月8日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

### (1) 構造

規格第2条に適合している。

### (2) 強度等

規格第3条に適合している。

#### 引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	25.3	25.4	26.2	25.5	25.6	25.6
厚生労働大臣規格による値	強度 15.7kN 以上			平均値 17.7kN 以上		

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

### (3) 表示

規格第4条に適合している。

### 8 特記事項

特になし