



認定番号 2509-001001-40

認定合格証

鉄骨用クランプ(兼用型自在)
自兼用S-2

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 9月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2509-001001-4002

発行日：2025年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 田澤 康男



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ（兼用型自在）自兼用S-2 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2025年9月9日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合						平行型とした場合					
供試体組 No.	1		2		3		4		5		6	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
強度 [kN]	11.60		10.73		11.03		12.51		12.96		12.56	
認定基準による値	強度6.18kN以上						強度12.5kN以上					

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合						平行型とした場合					
供試体組 No.	7		8		9		10		11		12	
供試体 No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
強度 [kN]	19.24		19.28		19.26		20.0		20.1		20.3	
認定基準による値	強度8.82kN以上						強度13.3kN以上					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし