



認定番号 2607-001001-40

認定合格証

鉄骨用クランプ(直交型固定)
固直〇

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2026年 7月31日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2607-001001-4001

発行日：2026年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊田 康男



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ（直交型固定） 固直〇 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2026年7月6日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2) - 1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型						
供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
強 度 [kN]	9.97		8.80		9.11		9.29
認 定 基 準 による 値	強度 6.18kN以上						平均値 6.86kN以上

(2) - 2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型						
供試体組 No.	4		5		6		平均値
供試体 No.	7	8	9	10	11	12	
強 度 [kN]	34.11		32.66		32.24		33.00
認定基準による値	強度 8.82kN以上						平均値 9.80kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし