



認定番号 2304-00101-40

# 認定合格証

鉄骨用クランプ

固直○

固平○

自直○

自平○

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年4月30日

岡部株式会社 殿  
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2304-00101-4002

発行日：2023年4月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 博 男



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ (平行型固定) 固平O 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年4月11日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### (2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	平行型						平均値
供試体組 No.	1		2		3		
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
強度 [kN]	11.19		11.70		11.25		11.38
認定基準による値	強度 6.18kN以上				平均値 6.86kN以上		

#### (2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	平行型						平均値
供試体組 No.	4		5		6		
供試体 No.	7	8	9	10	11	12	
強度 [kN]	33.3		31.7		33.5		32.8
認定基準による値	強度 13.3kN以上				平均値 14.7kN以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし