



認定番号 2309-001001-40

認定合格証


鉄骨用クランプ(兼用型固定)
固兼用S-2

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 9月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2309-001001-4001

発行日：2023年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ（兼用型固定）固兼用S-2 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年9月11日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合						平行型とした場合							
	1		2		3		平均値	4		5		6		平均値
供試体組 No.	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
強度 [kN]	10.63		10.97		11.15		10.91	11.99		11.68		11.74		11.80
認定基準による値	強度6.18kN以上							平均値6.86kN以上						

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法	直交型とした場合						平行型とした場合							
	7		8		9		平均値	10		11		12		平均値
供試体組 No.	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	
供試体 No.	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	
強度 [kN]	18.77		18.79		19.71		19.09	20.0		20.3		21.1		20.4
認定基準による値	強度8.82kN以上			平均値9.80kN以上				強度13.3kN以上			平均値14.7kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし