



評 定 書 (工法等)

申込者 岡部株式会社 取締役社長 廣渡 眞 様

件 名 OSフープクリップ工法による鉄筋継手

令和元年 6 月 24 日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和 6 年 9 月 14 日までとします。

令和元年 8 月 21 日



記

1. 評定申込事項

本評定は、鉄筋の重ね継手部分にウェッジ挿入孔を有する楕円筒状のスリーブをセットし、油圧機械でウェッジを挿入することによって、鉄筋の接合を行う工法に関する一般評定の申し込みがなされたものである。

2. 評定の区分 更新

3. 評定をした工法等 別紙 1 のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、コンクリート構造評定委員会 (委員長: 林静雄) において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙 2 のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。

また、本評定は申込者による自主管理方法について行われたものであり、受入れに際しては、工事管 (監) 理者の判断による受入検査が行われることを前提としている。